



24287

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MILESI S.p.A. sita in Via Varese, 2 - 20010 BAREGGIO (MI), produttrice del prodotto verniciante ignifugo denominato "NO FIRE TRASPARENTE" per ottenere l'omologazione del prodotto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di prova n. RFV/148 del 2/6/2006 emesso per il predetto prodotto dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area V - Protezione Passiva - Capannelle - ROMA;

VISTA la dichiarazione del produttore (scheda tecnica), allegata al predetto certificato, prodotta ditta MILESI S.p.A. di BAREGGIO (MI)

SI OMOLOGA

con il numero di codice MI2480PVI100002, il prototipo del prodotto verniciante ignifugo denominato "NO FIRE TRASPARENTE - CICLO IGNIFUGO TRASPARENTE" della ditta MILESI S.p.A. di BAREGGIO (MI), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, nel colore di produzione "TRASPARENTE" conformemente a tutte le caratteristiche del prodotto sottoposto a prova, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella dichiarazione del produttore parimenti citata in premessa.

La validità del presente atto di omologazione non è attribuibile al prodotto verniciante ignifugo che non sia stato applicato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore allegata al certificato di prova.

Sul marchio di conformità, da apporsi su ogni confezione del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- DICITURA : "PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO";
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MILESI S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: MI2480PVI100002;

Sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità sopra indicati nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto che, comunque, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dagli artt. 8 e 9 del D.M. 26/6//84, ha validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, **20 MAR. 2006**

Fasc.4190 sott. 2970

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
 Agenzia Entrate
 QUATTORDICI/62

00021272 000031EA WDDV061
 00006179 08/04/2011 11:59:23
 0001-00009 A8AE56C37F087024
 IDENTIFICATIVO : 01091108381711

0 1 09 110838 171 4




DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 04/04/2012
 Codice: MI2480PVI100002 del 20/03/2006

Validità rinnovata fino al: 20/03/2016

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

33555 - 24287

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)

10 MAG. 2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 Agenzia Entrate
 SEDICIZOO

00032176 00007125 WDP26001
 00020442 14/01/2016 18:27:58
 4578-00088 DA2E43C9A4C1E9AB
 IDENTIFICATIVO : 01150578602555

0 1 15 057860 255 5




DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 UFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 02/03/2016

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 20/03/2021

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(3250)
 38668 - 24287

IL DIRETTORE CENTRALE

(Pulito)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

21 MAR. 2016

3007.80M U.S